

# Certificate of Conformity

Product certificate number / Référence du certificat de produit

No. 2617/1094-10-FR/E1-CER/E1

Issued to / Délivré à

License holder /  
Titulaire de licence

**Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.**  
401, Building 4, AnTongDa Industrial Park, District 68, XingDong  
Community, XinAn Street, BaoAn District. Shenzhen City,  
Guangdong Province, P.R. China



Manufacturer /  
Fabricant

**Dongguan SOFAR SOLAR Co., Ltd.**  
1F – 6F, Building E, No.1 JinQi Road, Bihu Industrial Park.  
Wulian Village, Fenggang Town, Dongguan, P.R. China

Trademark /  
Marque



It is certified that the product / Il est certifié que le produit

Type of generating unit /  
Type de générateur

**Solar Grid-tied Inverter**

Models /  
Modèles

**SOFAR 6KTLM-G2 / SOFAR 5KTLM-G2 / SOFAR 4.6KTLM-G2 /  
SOFAR 4KTLM-G2 / SOFAR 3.6KTLM-G2 / SOFAR 3KTLM-G2**

Technical Data /  
Caractéristiques

<b>Output Power [VA] / Puissance nominale [VA]</b>	<b>6000</b>	<b>5000</b>	<b>4600</b>	<b>4000</b>	<b>3680</b>	<b>3000</b>
<b>Nominal Voltage [V] / Voltage nominale [V]</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Nominal Frequency [Hz] / Fréquence nominale [Hz]</b>				<b>50</b>		
<b>Firmware version / Version du firmware</b>				<b>V0.22</b>		
<b>Number of phases / Numéro de phases</b>				<b>Single phase / monphasé</b>		
<b>Isolation transformer / Transformateur d'isolement</b>				<b>NO</b>		

Is in compliance with / Est en conformité avec

Network connection rule /  
Normative de connexion au  
réseau électrique

**VDE V 0126-1-1:2013,**  
*Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid /  
Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension.*

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-14 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065 / L'unité de génération mentionnée ci-dessus est certifiée selon la procédure internes de le SGS PE.T-ECPE-14 sous la base des exigences de la normative UNE-EN ISO / IEC 17065.

This certificate cancels and supersedes the certificate n° 2617/1094-10-FR/E1-CER / Ce certificat annule et remplace le certificat n° 2617/1094-10-FR/E1-CER.

First issuance date on / Date de première émission le : 30<sup>th</sup> January 2018 / le 30 de Janvier de 2018.

The certificate is valid until / Ce certificat est valide jusqu'au : 30<sup>th</sup> January 2024 / le 30 de Janvier de 2024.

Madrid, le 15 Février 2021



Daniel Arranz Muñiz  
Certification Manager

