



ATTESTATION De Conformité

Numéro de certificat: 2488AP030188001

Produit: Onduleur photovoltaïque (PV)

Nom de marque: **SOSSEN**

Modèle: SOSSEN-600-I-N, SOSSEN-600-I-O, SOSSEN-600-Y-N, SOSSEN-600-Y-O,
SOSSEN-800-I-N, SOSSEN-800-I-O, SOSSEN-800-Y-N, SOSSEN-800-Y-O,
SOSSEN-1000-I-N, SOSSEN-1000-I-O, SOSSEN-1000-Y-N, SOSSEN-1000-Y-O

Demandeur: Xiamen Sossen Energy Co., Ltd.
Room 420-160, South Building, Torch Square, No. 56-58 Torch Road, Torch Park, Torch
High-tech Zone, Xiamen, Fujian, China

Numéro de rapport: PV2403WDG0188-1

Onduleur pour connexion parallèle monophasée au réseau public. Le dispositif de surveillance et de déconnexion du réseau fait partie intégrante du modèle susmentionné

Réglementations et normes appliquées:

EN 50549-1:2019+A1:2023

Exigences relatives aux centrales électriques destinées à être raccordées en parallèle à des réseaux de distribution - Partie 1:
Raccordement à un réseau de distribution BT - Centrales électriques jusqu'au Type B inclus

EN 50549-10:2022

Exigences pour les centrales de production à connecter en parallèle avec les réseaux de distribution - Partie 10: Essais pour l'évaluation de la conformité des unités de production

DIN VDE V 0124-100:2020 (5.5.2.1 Sécurité fonctionnelle de la protection des réseaux et des systèmes)

Integration des generateurs dans le reseau electrique - Basse tension - Exigences d'essai pour les generateurs prevus pour etre raccordes et fonctionner en parallels avec les reseaux de distribution a basse-tension

Règlement (UE) 2016/631 De La Commission du 14 avril 2016

Etablissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité. Homologation de type pour les unités de production à utiliser dans les installations de type A.

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond aux exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément à la réglementation.


Nom et prénom: Daniel Yu
Manager / nouvelle équipe énergie
Délivré le: 2024-10-11

Ce document ne doit pas être reproduit, sauf en totalité, sans l'approbation écrite de
Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Branche de Dongguan.

Les informations données dans ce document se rapportent à l'échantillon testé de l'échantillon électrique décrit.